

Глава 1.

Таблица 2.14 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 г., Гкал/ч

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Установленная мощность, Гкал/ч	Отпуск, Гкал/год	Среднегодо- вая загрузка, %
1	Центральная котельная, ул. Щеткина, 4	260,0	200 036,924	15,050
2	Котельная №2, ул. Ломоносова, 2	3,26	6 155,001	36,93
3	Котельная №3, ул. Тюменская, 1	14,13	25 883,143	21,68
4	Котельная №4, ул. Автомобилистов, 26	5,0	6 208,891	24,29
5	Котельная №7, ул. Треугольник депо, 67	28,4	34 100,271	23,49
6	Котельная №9, Мальцевский тракт, 10	6,4	9 963,449	18,43
7	Котельная ЦРБ, ул. Мальцевский тракт, 2	3,2	3 776,672	23,09
8	Котельная ШПК, ул. Батурина, 27	11,18	16 090,676	28,15

Таблица 2.16.1 – Потребление топлива котельными в 2023, 2024гг.

№ п/п	Наименование, адрес	2023 год	2024год	Изменения
		потребление условного топлива, т. у.т.	потребление условного топлива, т. у.т.	потребление условного топлива, т.у.т.
1	Центральная котельная, ул. Щеткина, 4	34 801,476	36 749,025	1 947,549
2	Котельная №2, ул. Ломоносова, 2	1 062,840	1 040,663	-22,177
3	Котельная №3, ул. Тюменская, 1	4 700,116	4 485,832	-214,284
4	Котельная №4, ул. Автомобилистов, 26	1 052,682	1 051,487	-1,195
5	Котельная №7, ул. Треугольник депо, 67	6 055,989	5 952,578	-103,411
6	Котельная №9, Мальцевский тракт, 10	1 819,104	1 878,848	+59,744
7	Котельная ЦРБ, ул. Мальцевский тракт, 2	701,123	699,205	-1,918
8	Котельная ШПК, ул. Батурина, 27	2 802,806	2 747,673	-55,133
	Итого ООО «ШТС»	52 996,136	54 605,311	+1 609,175