

Глава 1

Таблица 3.28 – Перечень и подключенная нагрузка к ЦТП ПАО «КГК» в зонах действия котельных

№ ЦТП	Адрес	Год постройки	Источник тепла	Темпер. график после ЦТП	Схема присоединения	Q отопл.	Q вент.	Q ГВС ср. час	Q общая
ЦТП №1	ул. Свердлова, 57	1982	ЦК	95/70	Зависимая	4,831	-	0,382	5,212
ЦТП №1а	ул. Пролетарская, 84	1996	ЦК	95/70	Зависимая	5,774	0,025	0,354	6,153
ЦТП №2	ул. Михайловская, 41	1984	ЦК	95/70	Зависимая	1,584	-	0,016	1,600
ЦТП №3	ул. Луначарского, 7	1991	ЦК	95/70	Зависимая	1,909	-	0,042	1,351
ЦТП №4	ул. Комсомольская, 5	1985	ЦК	95/70	Зависимая	1,852	-	0,048	1,900
ЦТП №5	ул. Михайловская, 79 (на тер. школы №10)	1984	ЦК	95/70	Зависимая	2,779	-	0,188	2,968
ЦТП №5а	ул. Володарского, 23	1983	ЦК	95/70	Зависимая	0,822	-	0,036	0,858
ЦТП №6	ул. Пролетарская – 4-го Ур. полка, 53	1990	ЦК	95/70	Зависимая	3,424	-	0,138	3,562
ЦТП №7	ул. Февральская, 197	1985	ЦК	95/70	Зависимая	5,826	-	0,022	5,848
ЦТП №8	ул. Февральская, 42	-	ЦК	95/70	Зависимая	3,358	-	0	3,358
ЦТП №9	ул. К. Либкнехта, 23	1983	ЦК	95/70	Зависимая	3,475	-	0	3,475
ЦТП №10	ул. Свердлова, 88	1986	ЦК	95/70	Зависимая	1,555		0,103	1,658
ЦТП №11	ул. Мошкалева, 1	1985	ЦК	95/70	Зависимая	0,506	-	0,054	0,560
ЦТП №12	ул. Михайловского, 182	1991	ЦК	95/70	Зависимая	3,418	0,202	0,075	3,695
ЦТП №14	ул. Красноармейская, 67	1983	ТЭЦ АО ШААЗ	95/70	Зависимая	1,154	-	0,118	1,272
ЦТП №15	ул. Гагарина, 31	1980	ЦК	95/70	Зависимая	3,211	-	0	3,211
ЦТП №16	ул. Февральская, 51	1991	ЦК	95/70	Зависимая	3,117	-	0,275	3,393
ЦТП №17	ул. Февральская, 77	1991	ЦК	95/70	Зависимая	2,971	-	0,298	3,269

ЦТП №18	ул. Февральская, 54	1985	ЦК	95/70	Зависимая	2,087	0,009	0,106	3,202
ЦТП №19	ул. Спартака, 18	1983	ЦК	95/70	Зависимая	2,931	-	0	2,931
ЦТП №20	ул. Гагарина, 6	1981	ЦК	95/70	Зависимая	3,386	-	0	3,386
ЦТП №21	ул. Красноармейская, 33	1988	ТЭЦ АО ШААЗ	95/70	Зависимая	1,167	-	0,141	1,308
ЦТП №22	ул. Октябрьская, 3	1982	ТЭЦ АО ШААЗ	95/70	Зависимая	4,073	-	0,456	4,529
ЦТП №23	ул. Спартака, 51	1970	ТЭЦ АО ШААЗ	95/70	Зависимая	4,127	-	0,068	4,195
ЦТП №24	ул. Пионерская, 42	1999	ЦК	95/70	Зависимая	1,193	-	0	1,193
ЦТП №25	ул. Мошкалева, 22	1999	ЦК	95/70	Зависимая	1,816	-	0,257	2,073
ЦТП №26	ул. Пионерская, 53	1985	ЦК	95/70	Зависимая	0,122	-	0	0,122
ЦТП №27	ул. Свердлова, 3	1982	ТЭЦ АО ШААЗ	95/70	Зависимая	0,355	-	0	0,355
ЦТП №28	ул. Октябрьская, 103 стр. 1	-	ЦК	95/70	Зависимая	2,656	-	0	2,656
ЦТП №1	ул. Космонавтов, 45	1980	Котельная №3	95/70	Зависимая	1,566	-	0,195	1,761
ЦТП №2	ул. Проектная, 2	1982	Котельная №3	95/70	Зависимая	3,140	0,129	0,244	3,514
ЦТП №3	ул. Кооперативная, 19	1986	Котельная №3	95/70	Зависимая	4,032	-	0,398	4,429
ЦТП №5	ул. Автомобилистов, 62	1980	Котельная ДСК	95/70	Зависимая	5,687	0,145	0,494	6,326
ЦТП №6	Мальцевский тракт, 7 (на тер. кадетской школы)	1997	ЦРБ	95/70	Зависимая	0,691	-	0	0,691
ЦТП №7	Мальцевский тракт, 12	1977	Котельная №9	95/70	Зависимая	2,020	-	0,236	2,256
ЦТП №8	ул. Архангельского, 52		Котельная №7	95/70	Зависимая	3,299	0,019	0	3,382
ЦТП №9	ул. Архангельского, 61		Котельная №7	95/70	Зависимая	1,996	-	0	1,996