

Глава 1.

Таблица 6.1 – Тепловой баланс котельных ПАО «КГК» на 2025 год, Гкал/ч

№ котельной	Наименование котельной, адрес	Установленная тепловая мощность	Располагаемая тепловая мощность	Заграты тепла на собственные нужды котельной	Потери в тепловых сетях	Присоединенная тепловая нагрузка (договорная)			Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке	Присоединенная тепловая нагрузка (фактическая)			Резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке
						Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая)	сумма		Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая)	сумма	
1	Центральная котельная, ул. Щеткина, 4	260,0	121,5	1,418	9,121	89,2973	1,6593	90,9566	20,0044	-	-	-	-
2	Котельная №2, ул. Ломоносова, 2	3,29	3,29	0,006	0,416	2,153	0	2,153	0,715	-	-	-	-
3	Котельная №3, ул. Тюменская, 1	14,13	10,19	0,032	0,631	9,3404	0,5976	9,938	0	-	-	-	-
4	Котельная №4, ул. Автомобилистов, 26	5,0	4,7	0,007	0,184	3,732	0	3,732	0,777	-	-	-	-
5	Котельная №7, ул. Треугольник депо, 67	28,4	16	0,158	1,454	14,525	0	14,525	0	-	-	-	-
6	Котельная №9, Мальцевский тракт, 10	6,4	1,98	0,016	0,148	3,6348	0,2852	3,92	0	-	-	-	-
7	Котельная ЦРБ, ул. Мальцевский тракт, 2	3,2	1,0	0,004	0,244	1,566	0	1,566	0	-	-	-	-
8	Котельная ШПК, ул. Батурина, 27	11,18	10,56	0,019	0,889	7,1024	0	7,1024	2,5496	-	-	-	-
	Всего	331,6	169,22	1,660	13,087	130,9403	2,9527	133,893	24,046	-	-	-	-