

Глава 1.

Таблица 8.1 – Потребление топлива котельными ПАО «КГК» в 2024 г.

Наименование котельной	Топливо	Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал	Собственные нужды, тыс. Гкал	Потребление тепловой мощности на хоз. нужды, тыс.Гкал	Отпуск в тепловые сети, тыс. Гкал	Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал	Расход условного топлива, тыс. т у.т.	Расход натурального топлива, млн. м ³
Центральная котельная	газ	207,287	7,250	-	200,037	46,628	153,409	183,711	36,749	31,674
Котельная №2	газ	6,185	0,030	-	6,155	2,128	4,027	169,076	1,041	0,897
Котельная №3	газ	26,153	0,270	-	25,883	5,335	20,549	173,311	4,486	3,867
Котельная №4	газ	6,242	0,033	0,782	6,209	0,939	4,488	169,352	1,051	0,906
Котельная №7	газ	35,045	0,810	-	34,236	7,434	26,803	174,561	5,953	5,131
Котельная №9	газ	10,101	0,137	-	9,963	1,246	8,717	188,574	1,879	1,620
Котельная ЦРБ	газ	3,799	0,023	-	3,777	1,249	2,528	185,138	0,699	0,603
Котельная ШПК	газ	16,190	0,100	-	16,091	4,542	11,548	170,762	2,748	2,368
Всего		311,003	8,652	0,782	302,351	69,500	232,069	180,684	54,605	47,066