

Глава 2.

Таблица 1.1 – Договорные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по состоянию на конец 2024 года

№ п/п	Теплоснабжающие организации	Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч			
		отопление	вентиляция	горячее водоснабжение (ср.- час.)	суммарная нагрузка со среднечасовой нагрузкой ГВС
1	ПАО «КГК»	130,176	1,1749	2,5421	133,893

Таблица 1.2 – Потребление тепловой энергии потребителями по состоянию на конец 2024 года

Теплоснабжающие организации	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал/год		
	отопление и вентиляция	горячее водоснабжени е	суммарное теплопотребление
ПАО «КГК»	285,164	10,887	296,041