

Глава 6.

Таблица 2.1 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных
ПАО «КГК», тыс. м³

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Центральная котельная	266,904	271,586	2715,86	271,586	271,586	271,586	271,586	191,740	177,544	167,448	167,448	167,448
Котельная №2	0,590	0,553	0,553	0,553	0,553	0,553	0,553	0,745	0,817	0,753	0,753	0,753
Котельная №3	1,460	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	3,434	3,851	3,127	3,127	3,127
Котельная №4	2,192	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	0,760	0,723	0,243	0,243	0,243
Котельная №7	8,761	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	6,715	8,451	3,929	3,929	3,929
Котельная №9	1,095	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,052	1,206	0,902	0,902	0,902
Котельная ДСК	1,792	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	3,766	4,300			
Котельная ЦРБ	0,602	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,409	0,805	0,327	0,327	0,327
Котельная ШПК	1,432	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851	2,703	2,913	2,161	2,161	2,161
Подпитка тепловой сети, в т. ч.:	286,845	289,294	289,294	289,294	289,294	289,294	289,294	211,424	200,610	178,890	178,890	178,890
- нормативные потери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сверхнормативные потери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- хознужды и реализация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0